



NORMES DE SEGURETAT EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN L'EXECUCIÓ D'OBRES I TREBALLS REALITZATS EN TERRENY FORESTAL O AL VOLTANT

Decret 91/2023, del Consell, de 22 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana



La informació que recopila el present document correspon a les directrius i les normes establides en el Decret 91/2023, del Consell, de 22 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana. Publicat en el DOGV el 7 de juliol de 2023. Núm. 9634.

Justificació

Des de l'aprovació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, s'han regulat les diferents activitats que puguen desencadenar un incendi forestal per situar-se en terreny forestal o en la seua zona d'influència. L'execució d'obres i treballs representa un cert risc d'incendis forestals.

Estes obres i treballs que es realitzen en terrenys forestals habitualment empen maquinària, eines i aparells que puguen produir espurnes o foc tant durant la utilització normal com en contacte amb altres materials. Per tant, la disminució del risc ha de ser una de les principals accions per a previndre el foc.

El present document consta de dues parts: en la primera es desglossa l'articulat del Decret 91/2023, en què es fa referència als treballs en entorns forestals, i en la segona part s'ha resumit el contingut de l'annex IX del decret esmentat, incloent-hi recursos gràfics per a facilitar-ne la comprensió.



Articulat del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, referit a obres forestals.

Capítol II

Usos del foc en els terrenys forestals i a la zona d'influència forestal

Secció 3a. Usos permesos. Règim d'intervenció administrativa

Article 133. *Accions o activitats amb l'ús del foc que requereixen autorització administrativa expressa en terrenys forestals i zona d'influència forestal.*

1. *Les accions o les activitats amb ús del foc en els terrenys forestals i en la zona d'influència forestal que requereixen autorització administrativa expressa prèvia són les següents:*
 - a. *Emmagatzematge, transport o utilització de material inflamable o explosiu. L'ús de material inflamable o explosiu en celebracions festives recreatives es regularà pel que disposa l'article 134.1 del present reglament.*
 - b. *Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques, forns de carbó i calç.*
 - c. *Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, així com qualsevol altra instal·lació de característiques similars considerada maquinària de tipus C, d'acord amb el que disposa l'annex IX d'este reglament, excepte els casos previstos en els articles 135 i 142.*
 - d. *Acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola, en llocs situats dins de la zona d'influència forestal, llevat dels que preveu l'article 135 i les activitats o treballs forestals que tinguen resolució administrativa o no requereixen autorització expressa segons l'article 144 del reglament.*

Els treballs forestals o agrícoles que afecten la zona forestal o la seua zona d'influència, que compten amb les autoritzacions preceptives i en què siga necessari l'acumulació i l'emmagatzematge de fusta, llenya o qualsevol tipus de residu vegetal per a la consecució d'estos, hauran de preveure's en l'autorització o en la mateixa resolució o plec tècnic facultatiu pel temps





oportú i com a mínim fins a la conclusió dels treballs atenent l'article 142 del reglament.

- e. La utilització de dispositius per a protecció de cultius o fitosanitaris, en els quals calga usar calor o foc, degudament justificat, que estaran sotmesos al compliment estricte de les condicions establides en l'annex VIII.*
 - f. La crema de vegetació en peus de canyars, canyissars, pasturatges, matolls o altres formacions vegetals, de manera prescrita, per motius de gestió de la vegetació o de prevenció d'incendis forestals, que haurà d'estar degudament justificada i acompanyada d'un pla de crema.*
 - g. La crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari, situats dins de la zona d'influència forestal, fora del període comprés entre l'1 de juny i el 15 d'octubre, excepte el que preveu l'article 134.1.a. Resultarà aplicable el que disposa l'article 132.2.*
 - h. La crema de residus vegetals generats en l'entorn silvícola o forestal, situats en terreny forestal o dins de la zona d'influència forestal, fora del període comprés entre l'1 de juny i el 15 d'octubre. Resultarà aplicable el que disposa l'article 132.2.*
- 2. Per a cremar residus agrícoles o forestals situats en terreny forestal o dins de la zona d'influència forestal s'aplicarà la normativa sectorial que resulte aplicable, així com les condicions assenyalades en l'annex VIII (condicions mínimes per a realitzar determinades accions o activitats amb ús del foc en terreny forestal o a la zona d'influència forestal).*
- 3. En el cas d'accions o activitats amb ús del foc, previstes en les lletres a, c i d, a realitzar en obres, treballs i aprofitaments forestals, autoritzats o sobre els quals haja informat l'òrgan competent en matèria forestal, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 141 a 144 del Decret 91/2023, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.*





Secció 5a. Efectes del nivell 3 de preemergència davant del risc d'incendis forestals

Article 139. Nivell 3 de preemergència davant del risc d'incendis forestals

1. *En els dies i les zones per als quals el nivell de preemergència davant del risc d'incendis forestals, que recull el Pla especial davant del risc d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana, establisca el nivell 3, queda prohibit en general encendre qualsevol tipus de foc en terrenys forestals i en la zona d'influència forestal. Per este motiu, quedaran en suspens tots els usos permesos del foc, independentment del règim d'intervenció administrativa, com ara autoritzacions, declaracions responsables o altres, així com qualsevol ús festiu-recreatiu del foc i els plans locals de cremes.*
2. *Queden exceptuats de la suspensió prevista en l'apartat anterior les obres, els treballs i els aprofitaments forestals als quals resulte aplicable el "plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres, treballs i aprofitaments forestals, que es realitzen en terreny forestal o als voltants", previst en l'article 141, que es regularan pel que es disposa en este plec.*
3. *En estos dies i en les zones que així es determine, podrà restringir-se o suspendre's la circulació de persones i/o vehicles per les sendes i les pistes forestals. Esta restricció o suspensió s'acordarà mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.*

Secció 2a. Obres, treballs i aprofitaments forestals que impliquen un risc d'incendi forestal

Article 141. Plec de normes de seguretat per a obres, treballs i aprofitaments forestals en terrenys forestals i els voltants

*S'establix un plec de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres, treballs i aprofitaments forestals, que es realitzen en terreny forestal o als voltants, i el seu contingut es queda incorporat en l'**annex IX** del present reglament.*





Article 142. *Obligació del compliment del plec de normes de seguretat per a obres treballs i aprofitaments forestals. Treballs exclosos:*

1. *En l'execució d'obres o treballs d'enginyeria, construcció, treballs forestals, aprofitaments forestals o de qualsevol altre tipus que puguin implicar risc de produir incendis forestals, que compten amb autorització de l'administració substantiva o declaració responsable, que es realitzen en terrenys forestals, o a distància inferior o igual a 100 metres de terreny forestal, haurà d'observar-se per part dels promotors i executors un compliment estricte de les normes recollides en l'annex IX del present reglament.*
2. *Queden exceptuades d'esta obligació les obres o els treballs que els agricultors realitzen per a la gestió ordinària dels seus camps de cultiu: conreus, podes, eliminació de restes i qualsevol altre de característiques similars, que es regularan pels articles 132 a 135.*
3. *No obstant això, en relació amb els treballs agrícoles referits en l'apartat 2, sí que resultarà aplicable en el que es referix a mesures de prevenció d'incendis forestals en activitats de suport, complementàries, de reparació o manteniment i, de manera especial, les que es detallen a continuació:*
 - a. *Emmagatzematge, transport o utilització de material inflamable o explosiu, excepte si es tracta d'abonaments d'ús comú en l'agricultura.*
 - b. *Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, tall, etc. S'exceptuen els grups electrògens destinats a generar energia elèctrica per a instal·lacions d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals, o dins d'edificacions.*
4. *No serà aplicable el plec de l'annex IX en el cas de treballs que es realitzen a conseqüència de situacions d'emergència, com ara el manteniment de serveis bàsics, treballs o manteniments urgents a realitzar en instal·lacions a conseqüència d'avaries o interrupcions en el subministrament elèctric, extinció d'incendis, accidents o altres. En estos casos, els serveis que actuen en estes emergències seran responsables d'establir les mesures necessàries per a evitar ser causa o origen d'incendi forestal.*





Article 143. *Inclusió del plec general en els plecs de prescripcions tècniques*

Tots els projectes d'obra o treballs, tant els promoguts per les administracions públiques com els promoguts pels particulars, l'àmbit d'actuació dels quals siga coincident totalment o parcialment amb terrenys forestals, o estiguen situats a una distància inferior o igual a cent metres de terreny forestal, hauran de recollir dins dels plecs de prescripcions tècniques el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres, treballs i aprofitaments forestals, que es realitzen en terreny forestal o als voltants.

Article 144. *Obligació de comunicar determinats treballs a l'òrgan competent en matèria de prevenció d'incendis forestals*

1. *S'eximix els promotors i executors d'obres, treballs i aprofitaments forestals, de les autoritzacions prèvies que regula l'article 133.1, lletres a, c i d. L'excepció anterior és exclusiva per als aspectes referits, i independent de la necessitat de complir totes les normes de protecció ambiental que es deriven de l'actuació a realitzar.*
2. *En les obres i els treballs que requereixen projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o a distància inferior o igual a cent metres d'este, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessària una declaració responsable, d'acord amb l'article 69 de la Llei 39/2015, dirigida a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals. Esta declaració responsable, que haurà de ser presentada pel promotor amb una antelació d'almenys vint dies naturals a la iniciació de l'obra o treball, contindrà els documents següents:*
 - a) *Descripció i localització cartogràfica de les obres o els treballs, destacar les activitats que poden comportar risc d'incendis i calendari previst.*
 - b) *Declaració que s'ha recollit dins dels plecs de prescripcions tècniques del projecte d'obra el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals, com es disposa en l'article 143.*
 - c) *Mesures de prevenció addicionals adaptades al plec de prescripcions que s'inclouen.*
 - d) *Compromís exprés d'observança estricta de les obligacions incloses en el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis*





forestals que cal observar en l'execució d'obres, treballs i aprofitaments forestals, que es realitzen en terreny forestal o als voltants.

3. En el cas d'obres o treballs menors que, pel seu volum o característiques, no requerisquen el projecte d'obres preceptiu i es realitzen en terreny forestal o a una distància inferior o igual a cent metres d'este, el promotor de l'obra o treball està obligat a la declaració responsable prevista en l'apartat anterior, per a la qual cosa bastarà un compromís exprés d'observança estricta de les obligacions incloses en el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que preveu l'article 141.
4. En el cas de treballs associats a aprofitaments forestals autoritzats, el promotor o l'interessat podrà ser el propietari del predi sobre el qual es faça l'aprofitament o el propietari de l'arbratge després de l'alienació, en funció del negoci jurídic dut a terme entre tots dos. A l'efecte, assumirà la condició d'interessat qui realitze la declaració responsable. L'interessat està obligat a la declaració responsable prevista en l'apartat 2 del present article, per a la qual cosa bastarà un compromís exprés d'observança estricta de les obligacions incloses en el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que preveu l'article 141.
5. En el cas d'activitats i treballs desenvolupats pels dispositius de prevenció i extinció d'incendis forestals, dependents de la Generalitat o d'altres administracions públiques, i en el cas dels treballs programats que formen part del seu pla de formació i entrenament, la declaració responsable individualitzada establida en l'apartat 2 del present article podrà substituir-se per la declaració anual del programa d'activitats i treballs, a la qual s'adjuntarà un compromís exprés d'observança estricta de les obligacions incloses en el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que preveu l'article 141.
6. La direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, a la vista de possibles riscos extraordinaris no regulats en el plec de normes de seguretat en prevenció d'incendis, podran incloure normes de seguretat complementàries degudament motivades i justificades que, una vegada notificades als promotors, seran de compliment obligat.



ANNEX IX. PLEC GENERAL DE NORMES DE SEGURETAT EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS QUE CAL OBSERVAR EN L'EXECUCIÓ D'OBRES, TREBALLS I APROFITAMENTS FORESTALS QUE ES REALITZEN EN TERRENY FORESTAL O ALS VOLTANTS

ÍNDIX

1. TIPUS DE MAQUINÀRIA FORESTAL.....	10
1.1. Maquinària de tipus A	10
1.2. Maquinària de tipus B	13
1.3. Maquinària de tipus C	14
2. NORMES DE SEGURETAT DE CARÀCTER GENERAL	16
3. NORMES DE SEGURETAT DE CARÀCTER ESPECÍFIC.....	17
4. NORMES DE SEGURETAT ESPECÍFIQUES PER A CADA TIPUS DE MAQUINÀRIA. .	20
5. EQUIPAMENTS MÍNIMS NECESSARIS EN FUNCIÓ DEL NIVELL DE PREEMERGÈNCIA	22
6. OPERARI CONTROLADOR.....	23
7. EXTINTORS D'INCENDIS	23
8. FITXES RESUM PER A CADA TIPUS DE MAQUINÀRIA	24



1. Tipus de maquinària forestal

Per a determinar les normes de seguretat de caràcter específic cal aplicar, la maquinària forestal es classifica en:

1.1. Maquinària de tipus A

Tots els aparells o les màquines de motor que no generen espurna, no previstos en els tipus B o C. En este grup es trobarien les taladores de cisalla, *skidder*, autocarregador, estelladora, retroaranya o maquinària similar, motoanivelladora, bulldòzer, compactadora, trituradora de sòl, estabilitzadora, retroexcavadora, excavadora giratòria, dúmper, formigonera, tragella automotor, equips d'aplicació d'asfalt o maquinària similar. També tractors de cadenes i de rodes forestals, agrícoles i equips de perforació i sondeig. S'inclouran en este grup els grups electrògens, els motors, els equips elèctrics o d'explosió que no disposen d'elements de tall.





Exemples de maquinària forestal de tipus A



Retroaranya

Exemples de maquinària d'obra civil de tipus A



Compactadora



Retroexcavadora





Exemples de maquinària d'obra civil de tipus A



Buldòzer



Estabilitzadora de sòls



Motoanivelladora



Dúmpfer



Equip de perforació



Grup elctrogen





1.2. Maquinària de tipus B

Aparells o màquines que disposen d'elements metàl·lics de tall que giren a alta velocitat i que, ocasionalment, poden generar espurnes amb els elements de tall i per contacte amb el sòl. En este grup es troben les desbrossadores de cadenes o martells, les motoserres, les motodesbrossadores, les escorçadores, les processadores, les taladores de disc i similars.

Exemples de maquinària de tipus B	
	
Tractor de cadenes	Motoserra
	
Desbrossadora	Tractor de martells





Exemples de maquinària de tipus B



Processadora

1.3. Maquinària de tipus C

Aparells o màquines que generen flama nua, espurnes, partícules incandescents o deflagracions com ara equips de soldadura i tall, polidores de metall, aparells tipus radial, esmoladores, explosius i similars.

Exemples de maquinària forestal de tipus C



Radial



Polidora de metall





Exemples de maquinària forestal de tipus C



Equips de soldadura i tall





2. Normes de seguretat de caràcter general

Hauran d'observar-se, amb caràcter general, les normes de seguretat següents:



Excepte si hi ha una autorització, concreta i expressa, de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, no es podrà encendre cap mena de foc.



En cap cas s'ha de fumar mentre s'estiga manejant material inflamable, explosius, eines o maquinària de qualsevol mena.

S'han de mantindre les pistes forestals, les faixes auxiliars o les àrees tallafocs lliures d'obstacles que impedisquen el pas i la maniobra de vehicles, i nets de residus o deixalles. En el cas que s'estiguen fent treballs forestals, estes infraestructures, a la finalització dels treballs, hauran de quedar lliures d'obstacles i sense acumulació de residus.



No podran emmagatzemar-se combustible o líquids inflamables en terreny forestal, llevat que estiguen en depòsits o tancs homologats per a això.



Amb la finalitat de sufocar qualsevol conat d'incendi originat a conseqüència dels treballs que s'estiguen realitzant, s'haurà de comptar *in situ* amb els extintors, les motxilles i les eines suficients i adequades que permeten controlar el foc i que es propague als voltants, i en qualsevol cas les mínimes establides en la secció 2a del capítol III del present annex IX.





3. Normes de seguretat de caràcter específic.

Normes generals per a tots els tipus de maquinària:

Proveïment de carburant

- **Sempre** es realitzarà amb el contacte desconnectat, el telèfon mòbil i qualsevol equip de ràdio **apagada**.
- S'utilitzaran **depòsits homologats** per al transport de combustible.
- Es realitzarà en una **zona allunyada del lloc de treball**, desproveïda de vegetació en un radi de, almenys, dos metres al voltant de la màquina i protegida de la llum solar directa.
- Durant l'operació, el filtre de la mànega s'introduirà completament dins del depòsit.
- **Es contindran vessaments**, tant de combustible com d'oli, utilitzant recipients antivessaments.
- El **treballador forestal comprovarà**, després del proveïment de carburant de les màquines, que els taps de tancament dels depòsits de combustible estan ben tancats, i que no hi ha pèrdues ni vessaments.

Arrancada

- **Mai s'arrancarà** en el lloc que s'ha repostat (maquinària portàtil).
- No s'arrancarà la màquina si es detecten fuites de combustible o si hi ha risc d'espurnes.





Treball

- **No** es depositarà la **maquinària calenta en llocs amb vegetació** o prop de material inflamable.
- En operacions de tall, s'evitarà fregar el sòl o la roca amb elements metàl·lics.

Estacionament

En finalitzar la jornada o durant les parades tècniques, **les màquines hauran d'estacionar-se en una zona desproveïda de vegetació** en un radi de, almenys, cinc metres al voltant de la maquinària. Si en una zona de treball o en els llocs més allunyats d'esta no hi ha superfície desproveïda de vegetació, es podrà habilitar com a tasca prèvia una zona de 25 m² desproveïda de vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria.

Manteniment

- Qualsevol ajust s'ha de fer amb el motor parat.
- Abans de manipular determinades parts de la maquinària, se'n verificarà la temperatura.
- **Es comprovarà** l'estat dels estris de tall. Si hi ha deficiències, caldrà substituir-los per a evitar accidents.
- **Les peces mòbils** hauran d'estar prou **lubrificades per a evitar sobrealfaments**.
- S'ha de verificar sempre el greixatge correcte de l'eina i mantindre els filtres nets.





- La comprovació de bugies s'ha de fer lluny dels dipòsits de combustible.
- S'evitarà **deixar qualsevol tipus de combustible o draps greixosos** sobre la maquinària.
- Qualsevol maquinària utilitzada en l'entorn forestal haurà de complir la normativa europea de seguretat i protecció del medi ambient i haurà de portar **el marcatge de la CE** visible, llegible i indeleble.
- Se seguiran les instruccions tècniques del fabricant per al manteniment diari, setmanal i mensual de la ferramenta.





4. Normes de seguretat específiques per a cada tipus de maquinària.

Maquinària de tipus A

Treball: en cas de màquines, equips o motors del tipus grup electrogen, motors o equips fixos elèctrics d'explosió, no s'utilitzaran en llocs amb vegetació, almenys cinc metres al voltant de la maquinària.

Maquinària de tipus B

Manteniment: en motoserres es comprovarà, almenys al començament de cada jornada, així com quan siga necessari al llarg d'esta, la tensió correcta de la cadena i l'esmolada, la regulació adequada del ralenti, el funcionament del fre de cadena, així com el suficient greixatge d'esta. En motodesbrossadores es comprovarà l'estat del disc o la fulla i l'estat del protector per a evitar el risc de trencament i la projecció de fragments.

Emmagatzematge: la maquinària d'ús individual s'haurà de retirar de la zona de treball en finalitzar la jornada laboral.

Maquinària de tipus C

Els emplaçaments d'aparells de soldadura, transformadors elèctrics, sempre que no formen part de la xarxa de distribució d'energia, així com qualsevol altra instal·lació de característiques similars englobades dins del tipus C, hauran de realitzar-se en una zona desproveïda de vegetació





en un radi mínim de cinc metres o, si és el cas, envoltar-se d'un tallafoc perimetral desproveït de vegetació en una amplària mínima de cinc metres.

Maquinària autopropulsada

Serà obligatori realitzar els manteniments periòdics establits pel fabricant. Estos manteniments es reflectiran en el llibre que facilite el fabricant. En cas que no hi haja llibre, es disposarà d'un historial formalitzat pel responsable de manteniment de la maquinària.

Qualsevol empresa que haja de fer treballs amb maquinària autopropulsada en terreny forestal o a una distància inferior a cent metres d'este haurà de posar a la disposició del promotor dels treballs el certificat de manteniment de la maquinària realitzat d'acord amb les indicacions del fabricant, expedit pel taller de servei autoritzat, prèviament al començament dels treballs. En cas que siga una administració pública la promotora dels treballs, serà al director/a facultatiu a qui es lliure esta documentació.

S'exclouen d'esta obligació els vehicles intervinents en tasques d'emergències i catàstrofes.





5. Equipaments mínims necessaris en funció del nivell de preemergència

Nivell de preemergència per risc d'incendis forestals (*)

Tipus de maquinària	Nivell 1 risc baix/mitjà	Nivell 2 risc alt	Nivell 3 risc extrem
Maquinària de tipus A	En cada màquina 1 extintor , i l'operari controlador serà el mateix operador de la seua màquina.	En cada màquina 1 extintor , i l'operari controlador serà el mateix operador de la seua màquina.	En cada màquina 1 extintor . Per cada grup de 3 màquines o fracció (**) 1 operari controlador en exclusiva per a esta tasca, que haurà de situar-se a una distància inferior en tot cas a 300 metres de qualsevol màquina del grup.
Maquinària de tipus B	<p><u>Màquines portàtils</u>: per cada grup de 5 màquines o fracció (**), 2 extintors. Cada operari farà del seu propi operari controlador.</p> <p><u>Màquines autoportants o tractor amb ormeig</u>: en cada màquina 1 extintor, i l'operari controlador serà el mateix operador de la seua màquina.</p>	<p><u>Màquines portàtils</u>: per cada grup de 3 màquines o fracció (**), 2 extintors. Cada operari de màquina farà d'operari controlador.</p> <p><u>Màquines autoportants o tractor amb ormeig</u>: en cada màquina 1 extintor, i l'operari controlador serà el mateix operador de la seua màquina.</p>	<p><u>Màquines portàtils</u>: per cada grup de 3 màquines o fracció (**) 2 extintors. A més, per cada grup de 5 màquines es disposarà d'1 operari controlador en exclusiva per a esta tasca, que haurà de situar-se a una distància inferior en tot cas a 300 metres de qualsevol màquina del grup.</p> <p><u>Màquines autoportants o tractor amb ormeig</u>: en cada màquina 1 extintor. A més, per cada grup de 3 màquines, es disposarà d'1 operari controlador en exclusiva per a esta tasca, que haurà de situar-se a una distància inferior en tot cas a 300 metres de qualsevol màquina del grup.</p> <p>Entre l'1 de juny i el 15 d'octubre, els dos inclusivament, <u>se suspendrà l'activitat</u> en cas de nivell 3 de preemergència.</p>
Maquinària de tipus C	Per cada grup de 2 màquines/aparells o fracció (**), 2 extintors . Cada operari de màquina farà d'operari controlador. A més, per cada grup de 2 màquines o fracció serà obligatori 1 operari controlador en exclusiva per a esta tasca, que haurà de situar-se a una distància inferior en tot cas a 25 metres de qualsevol màquina del grup	Per cada màquina/aparell, 2 extintors . A més, es disposarà d' 1 operari controlador en exclusiva per a esta tasca, que haurà de situar-se a una distància inferior en tot cas a 25 metres de la màquina/equip.	Suspensió de l'activitat

(*) Nivell de preemergència per risc d'incendis forestals establert per la conselleria competent.

(**) Fracció: número que no correspon a un múltiple del número especificat. En este cas, haurà d'afegir-se un recurs més (extintor, operari controlador).



6. Operari controlador

Es denomina **operari controlador** la persona encarregada de supervisar i fer complir les mesures en matèria de prevenció d'incendis forestals recollides tant en la normativa vigent com en els plecs de condicions tècniques, si n'hi ha, tant durant els treballs com quan finalitzi la jornada laboral, prèviament a la retirada del personal i la maquinària de les tasques.

L'operari controlador estarà identificat amb jupetí reflector i disposarà d'una motxilla extintora d'aigua carregada, amb una capacitat mínima de 14 litres.

L'operari controlador haurà de tindre els mitjans i els equips necessaris per a poder comunicar, immediatament, qualsevol incidència a través del telèfon 112 d'emergències de la Generalitat. Davant de la impossibilitat tècnica de comunicació amb el 112, l'operari controlador coneixerà el lloc més pròxim amb cobertura de telefonia mòbil i disposarà d'un vehicle per a desplaçar-s'hi en cas necessari.

7. Extintors d'incendis

Els extintors d'incendis hauran de complir les normes UNE vigents quant a capacitat i característiques, d'acord amb una avaluació prèvia del risc existent en funció de la maquinària i el tipus de treball per fer.

Hauran d'estar en perfecte estat d'ús i preparats per a utilitzar-se.

Haurà de ser perfectament visible el timbratge de l'extintor i no podrà estar caducada la revisió, ni estar deteriorat ni en mal estat cap dels elements (mànega, boquera o llança, vàlvules o parts mecàniques).

En el cas que hi haja un operari controlador en l'obra, haurà de conèixer la maquinària que disposa d'extintor i la ubicació.





8. Fitxes resum per a cada tipus de maquinària

Maquinària de tipus A		
Màquines de motor que no generen espurna, no previstes en els tipus B o C		
Taladores de cisalla, <i>skidder</i> , autocarregador, estelladora, retroaranya o maquinària similar, motoanivelladora, bulldòzer, compactadora, trituradora de sòl, estabilitzadora, retroexcavadora, excavadora giratòria, dúmper, formigoneres, tragella automotor, equips d'aplicació d'asfalt o maquinària similar. També tractors de cadenes i de rodes forestals i agrícoles, i equips de perforació i sondeig. S'inclouran en este grup els grups electrògens, els motors o els equips elèctrics o d'explosió que no disposen d'elements de tall.		
Nivell de preemergència risc inici IF	Operari controlador	Extintors
1	L'operador de la màquina	1 per màquina
2		
3 (tot l'any)	Conjunt de 3 màquines o fracció: <u>1 operari controlador en exclusiva</u> a menys de 300 m	

a





Maquinària de tipus B

Màquines que disposen d'elements metàl·lics de tall, no previstes tipus A i C

Desbrossadora de cadenes, desbrossadora de martells, motoserres, escorçadores, processadores i taladores de disc. Màquines que giren a gran velocitat i puguen generar espurnes en contacte amb sòl o pedres.

	Maquinària autopropulsada o autoportant		Maquinària manual o portàtil	
Nivell de preemergència risc inici IF	Operari controlador	Extintors	Operari controlador	Extintors
1	L'operador de la màquina	1 per màquina	L'operador de la màquina	2 per grup 5 màquines
2				2 per grup 3 màquines
3 (entre 16/10 - 31/05)	Conjunt de 3 màquines o fracció: <u>1 operari controlador en exclusiva</u> a menys de 300 m		Conjunt de 5 màquines o fracció: <u>1 operari controlador en exclusiva</u> a menys de 300 m	
3 (entre 1/06 - 15/10)	Suspensió de l'activitat			





Maquinària de tipus C

Màquines que generen flama nua, espurnes, partícules incandescentes o deflagracions

Equips de soldadura i tall, polidores de metall, radials, esmoladores i material explosiu. Qualsevol maquinària que durant el funcionament habitual pugui produir tota mena d'espurnes o flames que en contacte amb la vegetació poden cremar amb facilitat.

Nivell de preemergència risc inici IF	Operari controlador	Extintors
1	Conjunt de 2 màquines: <u>1 operari controlador en exclusiva</u> a menys de 25 m	2 per grup 2 màquines
2	<u>1 operari controlador en exclusiva</u> , per a cada màquina, a menys de 25 m	2 per cada màquina
3 (entre 16/10 - 31/05)	Suspensió de l'activitat	
3 (entre 1/06 - 15/10)		





PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS

Per a consultar el nivell de preemergència:

<https://www.112cv.gva.es/va/>



<https://prevencionincendiosgva.es/Inicio/>



Telèfon d'emergències: **112**



PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS