

N.º Ref.: 18082_GM

Expdt: FOFEST_80_2022

Assumpte: Autorització de l'emplaçament d'ús festiu-recreatiu del foc de castell de focs artificials. **Cavalcada de Reis Mags.** Barri de Batoi.

VISTA la sol·licitud d'autorització de l'emplaçament per a l'ús festiu-recreatiu del foc presentada amb les dades referides a continuació:

Ajuntament sol·licitant:	Ajuntament d'Alcoi
Activitats o esdeveniments sol·licitats:	Castell de focs artificials
Dates:	5 gener
Descripció de l'activitat o esdeveniment:	Llançament de focs artificials
Dades de l'emplaçament o ubicació:	Parc de Batoi: UTM (ETRS 89, Fus 30) (718.128; 4.285.376)

Aquesta Direcció Territorial, basant-se en els següents:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- Amb data de 16/11/2022 i núm. de registre GVRTE/2022/3728280, va tindre entrada en aquesta Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la sol·licitud relativa a la inclusió de l'emplaçament del parc de Batoi de la població d'Alcoi, amb coordenades UTM (ETRS 89, Fus 30) (718.128; 4.285.376) amb motiu de la Cavalcada de Reis Mags, concretament en l'acte de catell de focs artificials, el 5 de gener.

SEGON.- Amb data de 26/12/2022 i núm. de registre GVRTE/2022/4329914, té entrada l'esmena de documentació requerida el 05/12/2022 per aquesta Direcció Territorial.

TERCER- Vist l'informe tècnic favorable de data 26/12/2022 amb núm. de expedient 18082.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- És normativa de referència la **Llei 3/1993**, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana; el **Decret 98/1995**, de 16 de maig, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993 i el **Decret 148/2018**, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

SEGON.- Vist l'article 146 del **Decret 98/1995**, on en el seu apartat g), s'indica, a manera de resum, que l'ús del festiu-recreatiu del foc podrà realitzar-se prèvia declaració responsable prèvia autorització de l'emplaçament.

TERCER.- Vist l'article 147 del **Decret 98/1995**, on s'indica que les autoritzacions a què fa referència l'article 146 corresponen als directors o directores dels serveis territorials de la Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.

QUART.- Vista la **certificació** de data 20/09/2022 de la DG de Cultura i Patrimoni, en la que se certifica que s'ha inscrit la citada festa en l'apartat d'altres inventaris sectorials de béns immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana.

RESOLC

AUTORITZAR l'emplaçament segons es descriu seguidament, per als actes i festejos tradicionals i per als usos citats a continuació:

Ajuntament sol·licitant:	Ajuntament d'Alcoi
Activitats o esdeveniment sol·licitat:	Castell de focs artificials
Dates:	5 gener
Descripció de l'activitat o esdeveniment:	Llançament de focs artificials
Dades de l'emplaçament o ubicació:	Parc de Batoi: UTM (ETRS 89, Fus 30) (718.128; 4.285.376)

L'autorització queda **CONDICIONADA**, en tot cas a:

1. Condicions generals:

- Haurà de complir amb les normes de seguretat contemplades en Annex II i Annex III del DECRET 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

- Una vegada autoritzat i registrat l'emplaçament dels esdeveniments indicats en la present autorització es precisarà, segons marca l'article 2 de l'Annex II del Decret 148/2018, de 14 de desembre, una **declaració responsable** per part de l'ajuntament a la Direcció Territorial de la Conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals corresponent cada vegada que es vaja a desenvolupar, amb un mes d'antelació a la data de realització efectiva dels esdeveniments, en els termes previstos en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Amb caràcter previ a les activitats i atenent el que s'estableix l'article 3 de l'Annex II del Decret 148/2018, de 14 de setembre, en els dies i zones en els quals l'índex de perill siga extrem (nivell de preemergència 3 per risc d'incendis forestals) quedarà en suspens aquesta autorització. Es pot consultar el nivell de preemergència i la seua previsió per a l'endemà en el web: www.112cv.com i en twitter: @gva_112cv .

L'aplicació gratuïta anomenada "Preemergència IF Comunitat Valenciana", està disponible en Google Play per a dispositius en Android i es pot descarregar per a consultar el nivell de preemergència actualitzat.

Nivell Preemergència per risc d'incendis forestals	Suspesa l'autorització
1	NO
2	NO
3	SI

- En tot cas, els esdeveniments en qüestió estarà vigilat en tot moment per l'autoritat municipal competent o per aquelles persones físiques o jurídiques o qualsevol altre tipus d'entitat que hagen sigut nomenades com a part de l'organització de l'esdeveniment.

- L'ajuntament haurà de garantir, una vegada finalitzat els esdeveniments, que s'ha supervisat la zona forestal circumdant o amb possibilitat de ser afectada i verificarà que no existeix risc d'incendi. Per a això l'ajuntament estendrà acta de comprovació on s'explícite el tipus d'inspecció realitzada i els fets constatats, certificant que no existeix risc d'incendi. L'acta s'enviarà a la Direcció Territorial de la Conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals.

- L'ajuntament disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil específica que atorgue cobertura al risc generat pels esdeveniments concrets i que estiga vigent en el moment de l'acte.

- L'emplaçament dels actes hauran d'ajustar-se a la localització indicada en la documentació presentada. Qualsevol variació en les dades inscrites haurà de ser objecte de comunicació a l'òrgan gestor del registre.

2.- Condicions particulars:

- La determinació de les condicions d'execució dels espectacles pirotècnics es realitzarà en funció de la distància a sòl forestal de l'emplaçament sol·licitat. Per a això es tindran en compte les distàncies de seguretat respecte al públic establides en la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) núm. 8 del Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria que, als efectes de delimitació dels emplaçaments regulats en el Decret 148/2018, es duplicaran, segons queda establert a l'article 4 de l'Annex III del mateix Decret.

- Haurà de sol·licitar-se, per part de l'Ajuntament promotor, l'assistència de dotacions de personal d'emergències: Bombers i Bombers Forestals. S'haurà de disposar com a mínim d'un vehicle autobomba. Tenint en compte l'existència del LIC Riu Gorgos en les proximitats s'haurà de contemplar una dotació suficient de personal d'emergències per garantir la protecció del terreny forestal i d'aquest espai natural.

- Si es donara un canvi sobtat en la meteorologia, com vents forts o altres que pogueren augmentar el risc d'ignició en la massa forestal pròxima, l'espectacle serà suspès.

3.- Condicions establides per l'ajuntament:

- La zona de col·locació dels artificis pirotècnics serà en el propi vial el qual reuneix les següents característiques:

a) El sòl té suficient consistència i no presenta elements fàcilment combustibles o susceptibles de projectar-se; és pla i horitzontal i permet una base de suport amb aquestes característiques per als dispositius de llançament.

b) La ubicació disposa de zona lliure de manera que la trajectòria dels artificis no coincideix amb qualsevol objecte elevat, obstrucció o obstacle que pugua afectar la seguretat dels llançaments.

- Es donarà avís previ als veïns de la zona i es donaran recomanacions sobre mesures preventives.

- La distància de seguretat serà la distància existent entre els morters de la zona de llançament o el morter de l'artifici de major calibre i la línia perimetral de la zona de seguretat

- Una vegada descarregats els artificis pirotècnics en la zona de llançament, s'haurà de mantenir especial i permanent vigilància per personal de l'empresa pirotècnica, amb previsió de la possibilitat de protecció dels artificis pirotècnics davant qualsevol eventualitat provocada per fenòmens meteorològics o altres circumstàncies.

- La zona de llançament serà l'espai especialment delimitat i protegit pel personal de l'empresa d'experts destinat exclusivament al muntatge de l'espectacle i llançament dels artificis pirotècnics, la qual haurà d'estar permanentment protegida mitjançant acordonament, clos o sistema similar.

- La delimitació de la zona de llançament mitjançant clos o sistema similar, a més de la corresponent senyalització (cartells, etc...), haurà de ser disposada per part de l'Entitat Organitzadora amb l'antelació suficient i prèvia l'arribada dels vehicles i començament del muntatge dels artificis pirotècnics per part de l'Empresa Pirotècnica.

- Els artificis, metxes i iniciadors, abans del muntatge, estaran allunyats de focus susceptibles de provocar espurnes, flames o gasos calents. Així mateix, els iniciadors que no vengen prèviament incorporats als artificis pirotècnics hauran de romandre emmagatzemats i allunyats la resta de productes durant la manipulació i muntatge de l'espectacle. Igualment es protegiran de frecs i xocs entre ells i contra altres elements.

S'evitarà igualment la proximitat de fonts de calor com a generadors elèctrics, compressors, vehicles, etc.

- Durant les operacions de muntatge es prohibeix terminantment fumar, i portar llumins o encenedors. Igualment estarà prohibit l'ús de qualsevol dispositiu que pugui produir arcs o espurnes per qualsevol mitjà o procediment, durant la descàrrega d'artificis des del vehicle, durant el muntatge d'aquests, després d'aquest muntatge i abans o després del tret, fins que el professional responsable, acompanyat per la persona o persones designades en el present pla, hagen comprovat que no ha quedat sense disparar cap unitat de les diferents seccions. En el cas de trets elèctrics, durant les operacions de muntatge, els muntadors de l'espectacle no podran portar tampoc aparells de comunicació mitjançant radiació electromagnètica (mòbils, etc,..).

- Una vegada realitzat el muntatge dels artificis en la zona de foc i llançament, si existira risc meteorològic, per pluja o tempesta es disposarà amb la major rapidesa de material impermeable per a cobrir tots aquells artefactes l'embolcall exterior dels quals, en tot o en part, no resulte impermeable, en evitació de possibles alteracions de les condicions propulsores per deflagració dels artificis. La metxa lenta haurà de tenir sempre coberta impermeable, sent resistent al desgast i amb secció interior uniforme.

Cas de pluja i cessada la mateixa, abans de realitzar el tret s'haurà de portar a efecte una nova comprovació per part de l'Empresa Pirotècnica de tots els artificis per a comprovar el seu adequat estat.

- La zona de seguretat, serà l'espai que envolta a la zona de llançament, vigilada per l'Entitat Organitzadora, que delimita la presència del públic espectador, i la finalitat del qual és la de proporcionar a aquest un desenvolupament raonablement segur de l'espectacle, i que aquests queden fora de l'abast de timons de coets, etc., Per a cada espectacle es habilitarà i establirà una zona de seguretat per part de l'Entitat Organitzadora, que haurà d'estar tancada o delimitada mitjançant tanques, cordes, cintes o sistema similar prou vigilat per l'Entitat Organitzadora, en aquest cas la Policia Local, Protecció Civil i Guàrdia Civil.

- En cas d'inclemència meteorològica (pluja, vent,..), l'Encarregat o persona designada per part de l'empresa pirotècnica per a assumir el muntatge i tret de l'espectacle pirotècnic, podrà retardar el mateix, havent de disposar de les mesures necessàries que garanteixen la seguretat del material pirotècnic i realitzant les comprovacions necessàries.

- La velocitat màxima de vent, a nivell del sòl, no haurà de superar 15 m/s en el moment i lloc del tret. En cas de trets elèctrics i existència de tempesta elèctrica, tot el personal haurà d'abandonar la zona de llançament. En funció de la situació es valorarà la conveniència de suspendre l'espectacle, la qual haurà de fer-se efectiva sempre que no es garantisca la total seguretat per al públic assistent. Tot això haurà de ser comunicat i consensuat amb el personal de seguretat i vigilància, Policia Local, Protecció Civil, etc,...

-Per part del personal de Policia Local i/o de Protecció Civil, abans d'iniciar-se l'Espectacle Pirotècnic es comprovarà que les mesures preventives es compleixen i romandran en els voltants durant el seu desenvolupament. Igualment definiran una via d'evacuació que haurà de quedar lliure al pas dels serveis d'emergències. Qualsevol indicació o anomalia apuntada per aquests funcionaris o col·laboradors haurà de ser tinguda en compte i esmenar-se abans de donar principi l'espectacle.

- Es disposarà abans de l'inici de l'esdeveniment pirotècnic i durant la celebració de l'espectacle pirotècnic de Serveis d'Extinció d'Incendis (Bombers). Així mateix en una zona de seguretat d'almenys 25 metres al voltant de la zona de llançament les parcel·les hauran d'estar netes.

- Finalitzat l'espectacle, i en cap moment abans de 15 minuts després d'haver conclòs el mateix, el personal d'experts de l'empresa pirotècnica procedirà a inspeccionar l'àrea de projecció dels artificis pirotècnics i recollir tot el material pirotècnic propi i les restes susceptibles de cremar, deflagrar, detonar i que puguen suposar un risc.

En el cas de fallada en el tret d'un morter s'ha d'esperar almenys 30 minuts abans de retirar la càrrega i l'artifici.

Fins que la zona de seguretat i llançament no es trobe completament neta de restes que puguen suposar un risc, es mantindrà la vigilància suficient a l'efecte d'evitar danys o lesions. El dispositiu es mantindrà en tant que el Responsable de l'empresa pirotècnica no comuniqui que aquests han finalitzat i no queden dispositius sense activar-se.

Les Entitats Organitzadores hauran de comprovar la resta de l'àrea exterior a l'efecte d'evitar focs posteriors o qualsevol altra circumstància que derive en danys o lesions.

Els requisits recollits en aquesta autorització seran exigits sense perjudici dels quals puguen derivar-se de l'aplicació concurrent en altres normes sectorials i de l'obtenció de les restants autoritzacions i llicències que legalment procedisquen.

Contra la present resolució que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se Recurs d'alçada, per termini d'un mes, comptat des de l'endemà al de la notificació de la present, davant el Director General de Prevenció d'Incendis Forestals, de conformitat amb el que s'estableix pels articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tot això, sense perjudici que els interessats puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen oportú.

A Alacant, en la data de la signatura digital
LA DIRECTORA TERRITORIAL